Deň zdravia Košolná 2026 - výsledky analýz vzoriek vôd

Obsah	Dusičnany	Dusitany	Amónne ióny	Vyhovuje –V*
Limit	50 mg/l (NMH)	0,5 mg/l (NMH)	0,5 mg/l (MH)	Nevyhovuje –N*
1	129	0	0	N
2	85,8	0	0	N
3	79,4	0	0	N
4	138	0	0	N
5	73,5	0	0	N
6	132	0	0	N
7	112	0	0	N
8	105	0,017	0	N
9	108	0	0	N
10	67,4	0,041	0	N
11	4,11	0	0	V
12	138	0,021	0	N
13	11,2	0	0	V
14	130	0,069	0	N
14 *	122	0,031	0	N
15	107	0	0	N
16	89,7	0	0	N
17	82,2	0,93	0	N
18	108	0,057	0	N
19	66,7	2,29	0	N
20	65,5	0	0	N
21	1,70	0	0,72	N
22	143	0,040	0	N
23	5,95	1,15	0	N
24	104	0,051	0	N
25	76,7	0	0	N

Deň zdravia Košolná 2026 - výsledky analýz vzoriek vôd

Obsah	Dusičnany	Dusitany	Amónne ióny	Vyhovuje –V*
Limit	50 mg/l (NMH)	0,5 mg/l (NMH)	0,5 mg/l (MH)	Nevyhovuje –N*
26	85,7	0,083	0	N
27	95,8	4,49	0	N
28	11,0	0	0	V
29	87,2	0	0	N
30	0	0	0	V
31	96,1	0,14	0,22	N
32	106	0	0	N
33	50,9	0	0	N
34	1,57	0	0	V
35	0	0,046	0	V
36	94,3	0	0	N
37	145	0,020	0,20	N
38	47,2	0,015	0	V
39	92,7	0	0	N

Pozn.: prosíme majiteľov vzorky č. 14 a 14* aby volali tel. číslo **0902 279 678**

* Vzorka vody vyhovuje / nevyhovuje v sledovaných ukazovateľoch požiadavkám Vyhlášky MZ SR č.91/2023, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov